

Asia: VN/1463/2018

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi betoniasemista

Yleiset kommentit asetusluonnoksesta ja muuta huomautettavaa

Tähän voitte kirjoittaa yleiset kommenttinne

Vesilaitosyhdistys kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa pitävänsä esitetyn mukaisesti tärkeänä, että pohjavesialueelle sijoitettavilta betoniasemilta edellytetään jatkossakin ympäristölupaa.

Soveltamisala (1 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 1 §:stä

-

Määritelmät (2 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 2 §:stä

-

Rekisteröinti-ilmoituksen sisältö (3 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 3 §:stä

-

Lentotuhkaa koskevat vaatimukset (4 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 4 §:stä

-

Ylijäämäbetonin käsittely (5 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 5 §:stä

-

Melutasot ja melua aiheuttavien työvaiheiden aikarajat (8 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 8 §:stä

-

Pölypäästöjen rajoittaminen (9 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 9 §:stä

-

Jätevesien käsittely ja johtaminen (10 ja 11 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 10 ja 11 §:stä

Asetusluonnoksessa todetaan seuraavaa: ”Ne prosessi- ja pesuvedet, joita ei voi käyttää uudelleen, on esikäsiteltävä siten, ettei niistä aiheudu haittaa vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston toiminnalle. Tämän jälkeen ne on johdettava vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin tai umpisäiliöön kuljetettavaksi vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin. Viemäroidyillä alueilla talousjätevedet on johdettava vesihuoltolaitoksen jätevesiviemäriin vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti.”

Perustelumuistiossa todetaan seuraavaa: ”Betoniaseman ja betonituotetehtaan pesuvedet ovat yleensä emäksisiä ja suolapitoisia, sisältävät paljon sulfaattia ja kiintoainetta sekä mahdollisesti hieman kromia. Lähtökohtaisesti pesu- ja prosessivedet olisi käytettävä uudelleen ja kierrätettävä takaisin prosessiin aina kun se olisi mahdollista. Jos näitä vesiä ei kierrätettäisi, ne voitaisiin johtaa saostusaltaiden kautta viemäriin.

Asetuksessa ei asetettaisi raja-arvoja betoniasemalta tai betonituotetehtaalta viemäriin johdettaville teollisuusjätevesille (prosessi- ja pesuvedet). Vesihuoltolaitos tekee usein toiminnanharjoittajan kanssa teollisuusjätevesisopimuksen, joka sisältää määräyksiä /rajoituksia/ ehtoja muun muassa viemäriin johdettavien jätevesien laadusta ja tarkkailusta kuten esimerkiksi raja-arvoja jäteveden pH:lle, sulfaatti- ja kiintoainepitoisuudelle, lämpötilalle sekä metallien pitoisuuksille. Viemäriin johdettavien jätevesien on oltava vesihuoltolaitoksen vaatimusten mukaisia.”

Vesilaitosyhdistys kiittää lausuntopyyntöä ja toteaa seuraavaa. Asetuskohdasta ei käy ilmi, miten ja missä määritellään, aiheutuuko jätevesistä haittaa vesihuoltolaitoksen ja viemäriverkoston toiminnalle eikä termiä ”haitta” ole määritelty tarkemmin.. Betoniaseman ja betonitehtaan toimijalle tulee säätää asetuksessa velvollisuus ilmoittaa toiminnastaan vesihuoltolaitokselle ennen jätevesien johtamista ja pyytää lupa jätevesien johtamiseen. Täten vesihuoltolaitos voi arvioida, onko betoniasemien jätevesien esikäsitely riittävä ennen jätevesiviemäriverkoston johtamista ja tehdä tarvittaessa teollisuusjätevesisopimuksen toimijan kanssa.

Vesilaitosyhdistys katsoo, että ympäristölupa on kuitenkin lainsäädännön lisäksi tehokkain tapa säännellä toiminnan ympäristövaikutuksia mm. seuraavista syistä:

- Ympäristölupaprosessin kautta vesihuoltolaitos saa tietoa toiminta-alueensa toimijoista. Mikäli lupaprosessia ja siihen liittyvää vesihuoltolaitosten kuulemista ei toimijan osalta ole, ei tällainen tieto välity vesihuoltolaitoksille, ellei toiminnanharjoittaja itse aktiivisesti tuo asiaa esiin.
- Lisäksi Vesilaitosyhdistys muistuttaa, että teollisuusjätevesisopimus ei voi korvata ympäristölupaa, koska vesihuoltolaitos ei ole viranomainen. Käytännössä vesihuoltolaitos voi ehdottaa, mutta ei voi määrätä siitä, mitä sopimukseen tulee. Teollisuusjätevesisopimus on yksityisoikeudellinen. Jos toimijalle ei ole ympäristölupaa, jossa olisi asetettu raja-arvoja ja määräyksiä jäteveden esikäsittelyn tai laadun suhteen, ei vesihuoltolaitoksella ole viranomaisasemaan verrattavissa olevia valtuuksia määrätä niitä.

Ympäristönsuojeluasetuksen 41 § sisältää kyllä vesihuoltolaitoksen viemäriin johdettavia päästöjä koskevat yleiset vaatimukset, mutta laissa ei ole säädetty siitä, milloin niitä tulee soveltaa, jos toiminnalla ei ole ympäristölupaa.

Vesilaitosyhdistys toteaa, että asetuksessa tulee asettaa betoniasemalle ja betonituotetehtaalle velvollisuus tehdä ilmoitus vesihuoltolaitokselle ja pyytää lupa jätevesien johtamiseen.

Toiminnan sekä sen päästöjen ja vaikutusten tarkkailu (16 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 16 §:stä

-

Tietojen toimittaminen ja kirjanpito (17 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 17 §:stä

-

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset (20 §)

Tähän voitte kirjoittaa kommenttinne 20 §:stä

-

Huomautukset ja kommentit muista pykälistä

Tähän voitte kirjoittaa yleiset kommenttinne muista pykälistä

-

Lindell Paula

Suomen Vesilaitosyhdistys ry