



6.9.2019

Rakennustietosäätiö RTS  
Katri Metsomäki  
katri.metsomaki@rakennustieto.fi

**Viite:** lausuntopyyntö, RTS 19:44, 12.8.2019

### **Lausunto InfraRYL -lukuista 31100, 31200 ja 31300**

Vesilaitosyhdistys (VVY) on vesihuoltolaitosten toimialajärjestö. Jäseninämme on noin 300 vesihuoltolaitosta kattava noin 90 % maamme vesihuollosta. Vesihuoltolaitokset huolehtivat yhdyskuntien ja teollisuuden vesihuollosta, mikä on yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittinen palvelu.

Rakennustietosäätiö on pyytänyt lausuntoa InfraRYL -lukuista 31100 Jätevesiviemärit, 31200 Hulevesiviemärit ja 31300 Vesijohdot. Kiitämme mahdollisuudesta lausua em. asiasta ja lausumme seuraavaa:

#### **31100 Jätevesiviemärit**

Jätevesiviemäreiden (vietto ja erityisesti paineviemäreiden) osalta tulee olla vaatimuksena (muovi)putken väritys väärinkytkentöjen estämiseksi.

Viemäriin syntyvän rikkivedyn poistaminen tulee olla huomioitu. Tämä koskee erityisesti lukuja 31100.1.1.8 Ilmanpoistoventtiilit ja 31100.3.3 Paineviemärin purkukaivon rakentaminen. Myös purkukaivoon liittyvien putkien osalta tulee esim. pinnoittamalla tai materiaalivalinnoin varmistaa ettei haitallista syöpymistä tapahdu.

#### **31200 Hulevesiviemärit**

Hulevesiviemäreiden (vietto ja erityisesti paineviemäreiden) osalta tulee olla vaatimuksena (muovi)putken väritys väärinkytkentöjen estämiseksi.

#### **31300 Vesijohdot**

Vesijohtojen osalta tulee olla vaatimuksena (muovi)putken väritys väärinkytkentöjen estämiseksi.

Osmo Seppälä  
toimitusjohtaja

Mika Rontu  
apulaisjohtaja